



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
ДУМИНИЧСКОГО РАЙОНА**

ул. Б. Пролетарская, д. 52, п. Думиничи, 249300,
тел./факс: (48447) 9-21-24

Директору
ГБУ КО «Новослободский дом-
интернат для престарелых и
инвалидов»

Котосовой Л.А.

102 09.2022 № 7-50-2022

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о социальной защите
инвалидов, о пожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологического
законодательства

Прокуратурой района в соответствии с функциями органов прокуратуры, предусмотренными статьями 1, 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», на основании полномочий, предоставленных ст. 22 названного Закона проведена проверка исполнения законодательства о социальной защите инвалидов, о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Согласно ст. 2 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ (далее – Закон № 181-ФЗ) социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Социальная поддержка инвалидов - система мер, обеспечивающая социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения.

В силу ст. 9 Закона № 181-ФЗ реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. Адаптация инвалидов - система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. Реабилитация и адаптация инвалидов направлены на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество.

Согласно ст. 11 Закона № 181-ФЗ индивидуальная программа реабилитации

АА № 052305

или абилитации инвалида является обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

На основании ст. 11.1 Закона № 181-ФЗ финансирование расходных обязательств по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, осуществляется за счет средств федерального бюджета и Фонда социального страхования Российской Федерации.

Технические средства реабилитации предоставляются инвалидам по месту их жительства (месту пребывания, фактического проживания) уполномоченными органами в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, а также иными заинтересованными организациями.

На основании п. 2 Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240 (далее – Правила) обеспечение инвалидов техническими средствами осуществляется в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, разрабатываемыми федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы в порядке, установленном Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - программа реабилитации).

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) нормативными документами по пожарной безопасности являются: национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных данным Федеральным законом; в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства от 16.09.2020 № 1479 правообладатели земельных участков (далее – Правила противопожарного режима) на объектах защиты запрещается среди прочего использовать чердаки,

технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы.

В силу п. 18 Правил противопожарного режима двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

Согласно п. 24 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

В соответствии с п. 26 Правил противопожарного режима запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В силу п. 54 Правил противопожарного режима руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В силу п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений должен выделяться отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого должно осуществляться в специально отведенных местах. Уборочный инвентарь для туалета должен храниться отдельно от инвентаря для уборки других помещений.

В силу п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств должны быть промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством). Контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств должен осуществляться в соответствии с программой производственного контроля.

Согласно п. 1.1 Устава ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов», утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты от 18.03.2015 № 157-п ГБУ КО «Новослободский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» является стационарным учреждением социального обслуживания и относится к системе социальной защиты населения.

На момент проверки в учреждении оказывались социальные услуги 83 гражданам (свободно – 12 мест).

Здание учреждения состоит из 3х блоков, в которых располагаются отделение милосердия (30 коек), общее отделение (35 коек), геронтопсихиатрическое отделение милосердия (30 коек).

Визуальный осмотр учреждения показал, что в общем состоянии помещений расценивается «хорошо», однако 3й блок не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности, текущий ремонт в указанном блоке не проводился на протяжении 10 лет.

Кроме того, в ходе проверки материально-технического оснащения учреждения установлено, что в целях транспортной доступности инвалидов и престарелых используется автомобиль ГАЗ 322132, 2011 года выпуска, состояние которого является критическим, автомобиль не соответствует требованиям безопасности дорожного движения, а именно кузов покрыт следами коррозии имеется нарушение целостности металла.

При изучении медицинских документов инвалидов и престарелых установлено, что в текущем году в ходе проведения углубленного медицинского осмотра отсутствовал врач-гинеколог, с июня текущего года по настоящее время указанный врач осмотр проживающих в нем постояльцев не проводил.

Более того, со стороны должностных лиц учреждения отсутствует надлежащий контроль за обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации, а именно креслами-колясками. Так, при постановке трои инвалидов на учет по обеспечению их креслами-колясками по истечению свыше 3 дней сведения о запланированной доставке технических средств реабилитации отсутствуют, связь с поставщиком технических средств реабилитации не обеспечена.

При проверке исполнения требований антитеррористической безопасности установлено, что в учреждении не обеспечено хранение информации и видеонаблюдению сроком до 30 суток (фактически 15 суток).

Также проведенной прокуратурой района проверкой выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

В нарушение п. 16 «б» Правил противопожарного режима в подвал учреждения допускается хранение мебели, оборудования и других предметов.

В нарушение п. 16 «к» Правил противопожарного режима под лестничным маршем эвакуационного выхода №2 допускается складирование (хранение) мебели и другого горючего оборудования.

В нарушение п. 18 Правил противопожарного режима люк, ведущий чердачное помещение, находится в положении открыто, так же на данном люке отсутствует информация о месте хранения ключа

В нарушение п. 24 Правил противопожарного режима на дверях разделяющих поэтажные коридоры и незадымляемую лестничную клетку отсутствуют приспособления для самозакрывания.

+ письмо
1

+ письмо
2

+ письмо
3

+ письмо
4

+ письмо
5

+ фото
6

+ фото
7

+ фото
8

9

10) В нарушение п. 26 Правил противопожарного режима двери эвакуационных выходов из здания не обеспечены возможностью свободного их открывания изнутри без ключа.

Президиум
Иркутского
Филиала
11) В нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в спальном помещении дома-интерната звук системы оповещения составляет менее 70 дБА., система оповещения и управления эвакуацией людей в здании гаражей отсутствует, автоматическая пожарная сигнализация подвальных помещений находится в неисправном состоянии.

12) В нарушение п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009, п. 4.4, п. 4.8 таблицы 1-4 СП 486.131500.2020 в здании, где располагаются гаражные боксы, не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.

13) Проверкой соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства установлено, что в нарушение п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на пищеблоке для уборки помещений используется уборочный инвентарь с нечеткой маркировкой.

14) В нарушение п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 кухонный инвентарь (ножи) и кухонная посуда имеет нечеткую маркировку.

15) В нарушение п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на емкости с дезинфицирующим раствором отсутствует маркировка с указанием его концентрации, даты приготовления и предельным сроком годности.

16) Выявленные нарушения не обеспечивают безопасность пребывающих в ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов» граждан, могут стать причинами причинения вреда их жизни и здоровья.

17) Изложенное стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей отдельными сотрудниками ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и отсутствия контроля за работой подчиненных со стороны руководства учреждения.

18) С учетом изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно не позднее 19.09.2022 рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих и недопущению их впредь.

О дате и времени рассмотрения представления предварительно уведомить прокуратуру района для принятия участия представителя прокуратуры района в его рассмотрении.

2. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах (в том числе, о лицах, привлеченных к ответственности) сообщить в прокуратуру района в письменной форме не позднее месяца с момента его получения.

Прокурор района
старший советник юстиции



Н.В. Аксенова